

お願い！！

この注意事項は、最終ご使用者及び保守責任者のお手元に届くように、充分ご配慮ください。

三菱電機製 VF-8D/13D 形真空遮断器更新時の注意事項について

三菱電機株式会社

このたびは、三菱電機製 VF-8D/13D 形真空遮断器をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
弊社製 VF-8D/13D 形真空遮断器(以下 VCB)は 2004 年に生産を開始し、発売後 15 年以上が経過していることから更新への問合せも増加してきております。
つきましては、更新の際に気を付けていただきたい注意事項(確認事項)を下記にお知らせ致します。

記

1. VCB 更新時の確認事項について

(1) 仕様コード番号の確認

本体正面(フェースプレート)の定格銘板には仕様コード番号の記載がないものがあります(※1)。
また、点検時でのフェースプレートの取り違いや表示の擦れ等が考えられることから、更新の際はフェースプレートを取り外し、本体内部のコード銘板記載の仕様コード番号及び製造番号をご確認願います。

※1: 製造年月が 2010 年以前のもの

(2) 仕様変更有無の確認

納入後に製品の仕様を変更されている場合は、現状の仕様に基づいて選定をお願いします。

表 1. タイプ別定格銘板、コード銘板貼付け位置

タイプ	定格銘板貼付け位置	コード銘板貼付け位置 (フェースプレートを取り外した状態)
手動タイプ		
電動タイプ		

以上