

三相モータブレーキ接続図変更のお知らせ

平素は三菱電機三相モータをご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび下記の三相モータについて、ブレーキ結線を変更いたします。
今後とも三菱電機三相モータを宜しくお願い申し上げます。

記

1. 対象機種

- ・ブレーキ付モータ (TB-A7.5 搭載機種)
SF-PR シリーズでは、当該ブレーキは形名に“B”が付き、枠番 132S, 132M のモータに搭載。

2. 変更内容

当該機種において、組立作業性改善のため、ブレーキ結線を変更します。なお、ブレーキは交流電源をブレーキ電源装置で直流変換して稼働しているため、モータ入力端子 3 相のうち、どの 2 相から電源を供給しても使用上問題ありません。

表 1. 変更箇所と変更内容

機種(例)	変更前	変更後
SF-PRB 3.7kW6P (3本端子台)		
SF-PRB 5.5kW4P 5.5kW6P 7.5kW4P (6本端子台)		

3. 変更時期

2018 年 8 月生産分より順次変更します。

発行 日付	2018年6月	件 名	三相モータ ブレーキ接続図変更 のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--------------------------	--