

汎用インバータFREQROL - F500シリーズ 工場出荷値変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、表記の汎用インバータFREQROL - F500シリーズに関しまして、FREQROL - A100 (E) シリーズとの互換性を考え一部工場出荷値を変更させていただきますので、お知らせ致します。

1. 内容

FR - F500 - 0.75Kの電子サーマルPr.9の工場出荷値の変更

項目	現状	変更後
工場出荷値	インバータ定格電流の85%	インバータ定格電流の100%

2. 識別方法

変更品は、汎用インバータ本体の定格名板および梱包の名板に記載されているSERIAL (製造番号) が下記の記号以降となります。

形式	SERIAL (製造番号)
FR - F520 - 0.75K	K9Z
FR - F540 - 0.75K	M9Z

1999年12月
(Zは12月を意味します。)

\swarrow

K	9	Z	_____
記号	年	月	管理番号
SERIAL (製造番号)			

汎用インバータ本体の定格名板に記載されているSERIAL (製造番号) はこのように記号1文字と製造年月2文字、管理番号6文字で構成されています。

(梱包名板のSERIAL (製造番号) は汎用インバータ本体の定格名板のSERIAL (製造番号) 9文字のうち上位6文字を表示します。)

3. 製品切替時期

1999年12月工場出荷分より実施します。

発行 日付	1999年11月	件 名	汎用インバータFREQROL - F500シリーズ工場出荷値変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 (052)721-2111 大代表
----------	----------	--------	---------------------------------------	--