

## 汎用インバータFREQR0L-S500シリーズ パラメータ工場出荷値変更のお知らせ

平素より当社汎用インバータをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。  
FREQR0L-S500シリーズにおいて、取り扱い性向上を図るため一部の機種にて下記パラメータの工場出荷値を変更させて頂きますのでお知らせします。

### 記

#### 1. 対象機種

- ・FR-S520E-0.1K~3.7K(-C)

#### 2. 変更内容

- ・FR-S520Eの通信関連パラメータ「交信チェック時間間隔 n6(Pr.336)」の工場出荷値の変更  
本パラメータの設定を変更せず、すぐにRS-485通信が行えるよう工場出荷値を変更しました。


パラメータ 番号	設定範囲	最小設定 単位	工場出荷時設定値		内容
			変更前	変更後	
n6(336)	0, 0.1 ~ 999s, - - -	0.1s	0s	- - -	0 : 交信をしない 0.1 ~ 999 : 交信チェック時間の間隔を設定 します。無交信状態が許容時間 以上継続すると、インバータは アラーム停止します。 - - - : 交信チェック中止

#### 3. 識別方法

本変更品は、インバータ本体の定格銘板及び梱包の銘板に記載されているSERIAL(製造番号)が下記の記号以降となります。

(梱包銘板のSERIAL(製造番号)はインバータ本体の定格銘板のSERIAL(製造番号)9文字のうち上位6文字を表示します。)

形式	SERIAL(製造番号)
FR-S520E-0.1K(-C)	C 4 8
FR-S520E-0.2K~2.2K(-C)	B 4 8
FR-S520E-3.7K(-C)	C 4 8

2004年8月生産分  
  
 記号 年月 管理番号  
 SERIAL(製造番号)

SERIALはこのように記号1文字と製造年月  
2文字、管理番号6文字で構成されています

#### 4. 製品切替時期

2004年8月工場生産分より実施します。

発行 日付	2004年8月	件 名	汎用インバータFREQR0L-S500シリーズ パラメータ工場出荷値変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 (052)721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---