

### 汎用インバータFREQROL-A700シリーズバージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータ FREQROL-A700 シリーズインバータにて、使い易さの向上を図るためバージョンアップを  
しますのお知らせです。


#### 記

#### 1. 対象機種

- ・FR-A720-0.4K~90K
- ・FR-A740-0.4K~500K

#### 2. バージョンアップ内容

- ・電圧/電流入力切換スイッチを追加します。  
アナログ入力に使用する端子 2, 4 の電圧入力 (0~5V、0~10V)、電流入力 (4~20mA) の選択が  
できます。  
端子 2, 4 電圧/電流入力切換スイッチが ON 時には 4~20mA の電流入力固定になり、OFF 時は端子 2, 4  
は電圧/電流をパラメータにて切換えることができます。




- スイッチ 1: 端子 4 入力  
ON : 電流入力固定 (初期状態)  
OFF : 電圧/電流切換 (パラメータの初期設定は電流入力)
- スイッチ 2: 端子 2 入力  
ON : 電流入力固定  
OFF : 電圧/電流切換 (初期状態、パラメータの初期設定は  
電圧入力)

#### 3. 識別方法

本バージョンアップ品は、インバータ本体および、オプション本体の定格銘板に記載されている  
SERIAL (製造番号) が下記の記号以降となります。

形式	SERIAL (製造番号)	形式	SERIAL (製造番号)	形式	SERIAL (製造番号)
FR-A720-0.4K/0.75K	U5Z○○○○○○	FR-A720-45K	L58○○○○○○	FR-A740-5.5K/7.5K	G58○○○○○○
FR-A720-1.5K/2.2K	W5Z○○○○○○	FR-A720-55K	K58○○○○○○	FR-A740-11K~22K	F58○○○○○○
FR-A720-3.7K	U5Z○○○○○○	FR-A720-75K/90K	E58○○○○○○	FR-A740-30K~55K	E58○○○○○○
FR-A720-5.5K~11K	L58○○○○○○	FR-A740-0.4K	Q5Z○○○○○○	FR-A740-75K/90K	G58○○○○○○
FR-A720-15K~22K	M58○○○○○○	FR-A740-0.75K	P5Z○○○○○○	FR-A740-110K~160K	E58○○○○○○
FR-A720-30K	Q58○○○○○○	FR-A740-1.5K/2.2K	M5Z○○○○○○	FR-A740-185K~500K	C58○○○○○○
FR-A720-37K	M58○○○○○○	FR-A740-3.7K	L5Z○○○○○○	—	—



インバータ本体の定格銘板に記載され  
ている SERIAL (製造番号) はこのよう  
に記号 (アルファベット) 1 文字と製造  
年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成さ  
れています。

#### 4. 製品切換時期

形式	切換時期
FR-A720-0.4K~3.7K、FR-A740-0.4K~3.7K	2005年12月工場生産分より順次実施致します。
FR-A720-5.5K~90K、FR-A740-5.5K~500K	2005年8月工場生産分より順次実施致しております。

発行 日付	2005年12月	件 名	汎用インバータ FREQROL-A700 シリーズ バージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	----------	--------	--	--