

汎用インバータFREQROL-A700シリーズ ソフトウェアバージョンアップのお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQROL-A700シリーズにおいて、使いやすさ向上のためソフトウェアのバージョンアップを致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

- ・FREQROL-A700 シリーズ

2. 変更内容

- ・パスワード機能追加

4桁のパスワードを登録することによりパラメータの読出し/書込みを制限することができます。

パラメータ番号	名称	初期値	設定範囲	内容				
296	パスワード保護選択	9999		パスワード登録時のパラメータ読出し/書込み制限レベルを選択 (100~106, 199 設定時は、パスワード解除ミス制限あり)				
				PU 運転モード		NET 運転モード		
				読出し	書込み	読出し	書込み	
			0, 100	×	×	×	×	
			1, 101	○	×	○	×	
			2, 102	○	×	○	○	
			3, 103	○	○	○	×	
			4, 104	×	×	RS-485 端子：×	通信オプション：○	×
			5, 105	×	×	○	○	
			6, 106	○	○	RS-485 端子：×	通信オプション：○	×
		99, 199	ユーザグループ有効					
		9999	パスワード保護なし					
297	パスワード登録/解除	9999	1000~9998	4桁のパスワードを登録				
			(0~5)	パスワード解除ミスの回数を表示 (読出しのみ) (Pr. 296= "101~106" 設定時有効)				
			9999	パスワード解除中				

3. 製品切替時期

2010年4月工場生産分（製品在庫消化後）より順次実施します。

4. 製品識別方法

本変更品はインバータ本体の定格名板に記載されている SERIAL (製造番号) が下記の番号以降になります。

定格名板例

□ 0 4 ○○○○○○
記号 年月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。

製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。

発行 日付	2010年3月	件 名	汎用インバータFREQROL-A700シリーズソフトウェアバージョンアップのお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--