

汎用インバータオプション抵抗器ユニットMT-BR5 異常出力端子追加のお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプション抵抗器ユニットMT-BR5において、異常出力端子に端子TH3（B接点出力）を
追加致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

MT-BR5

2. 変更内容

異常出力端子に端子TH3（B接点出力）を追加します。

・MT-BR5の仕様

端子記号	端子名称	内容	定格
主回路	P	抵抗器ユニット 入力端子	ブレーキユニットの端子P、PRと接続します。
	PR		
	E	接地端子	
制御回路	TH1	異常出力端子	抵抗器ユニットが過熱したことを示す 1c 接点出力。
	TH2		正常時：TH1-TH2 間不導通（TH1-TH3 間導通）
	TH3		異常時：TH1-TH2 間導通（TH1-TH3 間不導通）
			AC110V 5A AC220V 3A

・端子配置

抵抗器ユニット入力端子

P		PR
---	--	----

TB1

制御回路端子台の配列

TH1	TH2	TH3	E
-----	-----	-----	---


TB2

* 端子 TH3 は現行品では未使用（端子名表示なし）の端子です。

・端子ねじサイズ（MT-BR5）

形名	TB1	TB2
MT-BR5-55K	M6	M4
MT-BR5-H75K	M6	M4

<MT-BR5 抵抗器ユニット>



3. 製品切替時期

2016年2月工場生産分より順次実施しております。
製造年月につきましては、MT-BR5の定格名板のDATE欄を確認してください。

発行 日付	2016年2月	件 名	汎用インバータオプション抵抗器ユニット MT-BR5 異常出力端子追加のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---	--