

## 汎用インバータFR-E700/D700シリーズ 部品交換用冷却ファン変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。  
汎用インバータFR-E700/D700シリーズにおいて、ファンのコネクタ接続時の視認性向上のため  
部品交換用冷却ファンのスリーブ位置を変更致しますのでお知らせします。


### 記

#### 1. 対象機種

- FR-E720-1.5K~3.7K(SC, NC, NF)の部品交換用冷却ファン
- FR-E740-1.5K~3.7K(SC, NC, NF)の部品交換用冷却ファン
- FR-E720S-0.75K~2.2K(SC, NC, NF)の部品交換用冷却ファン
- FR-E720-1.5K~3.7K-NEの部品交換用冷却ファン
- FR-E740-1.5K~3.7K-NEの部品交換用冷却ファン
- FR-E720S-0.75K~2.2K-NEの部品交換用冷却ファン
- FR-D720-1.5K~3.7K, FR-D740-1.5K~3.7Kの部品交換用冷却ファン

#### 2. 変更内容

部品交換用冷却ファンのスリーブについて、下図の赤枠部の示す通りコネクタに被っていない状態に変更します。コネクタを接続後にスリーブをコネクタに被せて頂きますようお願いいたします。  
本変更による製品の品質、性能、仕様への影響はありません。  
交換手順の詳細につきましては取扱説明書(応用編)をご参照ください。



#### 3. 切替時期

2017年7月工場生産分より順次実施します。

本変更は部品交換用冷却ファンの変更のため、インバータ本体の変更はありません。

発行 日付	2017年6月	件 名	汎用インバータFR-E700/D700シリーズ 部品交換用冷却ファン変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	----------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------