

汎用インバータFREQROL-A800 (FR-A800-P) シリーズ 仕様変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQROL-A800 (FR-A800-P) シリーズにおいて、機能向上のため仕様変更を
致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

FREQROL-A800 シリーズ (FR-A800-P)

2. 変更内容

- ・STO機能の安全性レベル SIL 2 認証取得
機能安全の国際規格 IEC 61508 規格の安全性レベル SIL 2 に対応します。詳細につきましては、
セーフティストップ機能取扱説明書をご参照ください。

3. 製品切替時期

生産国表記	製品切替時期
MADE in Japan	2018年9月工場生産分より順次実施します。
MADE in China	2018年10月工場生産分より順次実施します。

4. 製品識別方法

生産国及び製造年月は、本体の定格名板、または梱包箱で識別が可能です。

□ 8 9 ○○○○○○
記号 年月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。
製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で
表します。

発行 日付	2018年8月	件 名	汎用インバータFREQROL-A800 (FR-A800-P) シリーズ仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel. (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	---