

三菱電機汎用インバータ セールスとサービス

No. 575

汎用インバータFREQR0L-A800 Plus (FR-A840-LC) シリーズ 仕様変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFREQR0L-A800 Plus (FR-A840-LC) シリーズにおいて、機能向上のため仕様変更を
致しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

FREQR0L-A800 Plus シリーズ (FR-A840-LC)

2. 変更内容

- STO 機能の安全性レベル SIL 2 認証取得
機能安全の国際規格 IEC 61508 規格の安全性レベル SIL 2 に対応します。詳細につきましては、
セーフティストップ機能取扱説明書をご参照ください。
- 操作パネル FR-DU08 搭載
操作パネル FR-DU08 を標準搭載へ変更します。

3. 製品切替時期

生産国表記	製品切替時期
MADE in Japan	2018年9月工場生産分より順次実施します。
MADE in China	2018年10月工場生産分より順次実施します。

4. 製品識別方法

生産国及び製造年月は、本体の定格名板、または梱包箱で識別が可能です。

□ 8 9 ○○○○○○
記号 年 月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。
製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で
表します。

発行 日付	2018年8月	件 名	汎用インバータFREQR0L-A800 Plus (FR-A840-LC) シリーズ仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--