

三菱電機汎用インバータ セールスとサービス

No. 635A

汎用インバータオプションFR-PU07ソフトウェアバージョンアップ のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータオプションFR-PU07において、機能向上のためソフトウェアをバージョンアップ
しますのでお知らせします。

記

1. 対象機種

FR-PU07、FR-PU07BB、FR-PU07BB-L

2. 変更内容

(1) 対応機種追加

FR-E800 (FR-E800-(SC)E を除く) *1 との組み合わせに対応します。
対応機能については、FR-PU07 の取扱説明書を参照してください。

*1 2020年5月生産以降のFR-E800 で使用可能です。

(2) アラーム履歴変更

FR-E800 のみアラーム履歴を10個まで対応します。

(3) 警報・アラーム表示

下記のとおり表示を追加します。

	表示	名称	対応機種
警報	LHP	多回転カウンタ移動量オーバー	FR-A800+FR-A8APS
	RD	バックアップ中	FR-A800, FR-F800
	WR	リストア中	FR-A800, FR-F800
	EHR	Ethernet 通信異常	FR-A800, FR-F800, FR-E800
	DIP	IP アドレス重複	FR-A800, FR-F800, FR-E800
	IP	IP アドレス異常	FR-A800, FR-F800, FR-E800
	SE	パラメータ誤設定	FR-E800
アラーム	E.LOH	リアクトル過熱	FR-A802+FR-A8AVP
	E.VER	バージョン異常	FR-A802+FR-A8AVP
	E.EF	出力中外部異常	FR-A800
	E.EHR	Ethernet 通信異常	FR-A800, FR-F800, FR-E800
	E.CMB	基板組み合わせ異常	FR-E800

3. 製品切替時期

2020年8月工場生産分より順次実施します。

4. 製品識別方法

本バージョンアップ品は、本体背面の記号（アルファベット）が下表以降となります。

※ FR-PU07BB (-L) は裏面カバーの内部に捺印されています。

形名	記号（アルファベット）
FR-PU07	U
FR-PU07BB	K
FR-PU07BB-L	K

FR-PU07 背面例



発行 日付	初版発行: 2020年7月	件 名	汎用インバータオプションFR-PU07 ソフトウェアバージョンアップの お知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
	改定: 2021年9月			