

三菱電機汎用インバータ セールスとサービス

No. 678A

当社マニュアルモータスタータのUL認証削除に伴う インバータとの組み合わせに関するお知らせ

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社マニュアルモータスタータ MMP-T32 シリーズの UL 認証削除に伴う、インバータとの組み合わせに関する影響についてお知らせします。

MMP-T32 シリーズの UL 認証削除に関する経緯および変更内容の詳細については、下記をご参照下さい。
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/fa/document/sales/lvsw/168/168.pdf>

記

1. 対象機種

FR-A800/F800 シリーズ
FR-E700/F700PJ/D700 シリーズ

2. 通知内容

流通中・使用中の UL マークありの MMP-T32 シリーズとの組み合わせでは、安全性や性能に問題はありません。

2021年4月以降生産の UL マークなしの MMP-T32 シリーズとの組み合わせでは、「UL 非適合」となります。ご注意ください。

以上

発行 日付	発行:2021年3月 改定:2021年12月	件 名	当社マニュアルモータスタータの UL認証削除に伴うインバータとの 組み合わせに関するお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------------------------	--------	--	--