

三菱電機汎用インバータ セールスとサービス

No. 700

汎用インバータFR-D700/F700PJシリーズ 冷却ファンに関するお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFR-D700/F700PJシリーズにおいて、生産性向上のため2種類の冷却ファンが混在します
のでお知らせします。

記

1. 対象機種



シリーズ名	形名
FR-D700	FR-D720-1.5K~7.5K、FR-D740-1.5K~7.5K、FR-D720S-1.5K/2.2K
FR-F700PJ	FR-F720PJ-1.5K~7.5K、FR-F740PJ-1.5K~7.5K FR-F720PJ-1.5K~5.5K-FS

2. 変更内容

対象機種において、2種類の冷却ファンが混在します。各機種の冷却ファンの形名は下記の通りです。

機種の形名	冷却ファンの形名	
	冷却ファン1 (現行仕様)	冷却ファン2
FR-D720-1.5K~3.7K、FR-D740-1.5K~3.7K、 FR-D720S-1.5K/2.2K FR-F720PJ-1.5K~3.7K、FR-F740PJ-1.5K~3.7K FR-F720PJ-1.5K~3.7K-FS	MMF-06H24SS-CX1	QFR0624SHGB1
FR-D720-5.5K/7.5K、D740-5.5K/7.5K FR-F720PJ-5.5K/7.5K、FR-F740PJ-5.5K/7.5K FR-F720PJ-5.5K-FS	MMF-06H24SS-CX7	QFR0624SHGE2

(変更例) 冷却ファン裏面の外観

冷却ファン1 (現行仕様) MMF-06H24SS-CX1	冷却ファン2 *1 QFR0624SHGB1
	

*1 冷却ファン2は、ファン取付け方向を誤ると取付けできません。

新しく追加する冷却ファン2のファン性能は、冷却ファン1(現行仕様)と同等です。
接続用コネクタに変更はなく、嵌合性に問題ございません。
本変更にて、インバータ本体に関する製品仕様・機能上の変更はございません。

発行 日付	2022年1月	件 名	汎用インバータFR-D700/F700PJシリーズ 冷却ファンに関するお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	--	--

3. 製品切替時期

2022年2月工場生産分より混在となります。

4. 製品識別方法

本変更品は、本体の定格名板に記載されている SERIAL（製造番号）が下記の番号以降となります。

□ 2 2 ○○○○○○
記号 年 月 管理番号

SERIAL: (製造番号)

SERIAL は、記号 1 文字と製造年月 2 文字、管理番号 6 文字で構成されています。
製造年は西暦年の末尾 1 桁、製造月は 1~9(月)、X(10月)、Y(11月)、Z(12月)で表します。