

汎用インバータFR-E800シリーズ 外観変更のお知らせ

平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
汎用インバータFR-E800シリーズは、モータ温度を直接観測していないため、UL規格の要求に基づき、従来より同梱取扱説明書『インバータを安全にお使いいただくために』（7.2 UL、cULについての注意事項）に「Motor overtemperature sensing is not provided by the drive.」と記載しております。本セールスとサービスでは、規格要求上当該文章を製品本体にも記載する必要があるとの指摘をUL認証機関から受けたことに伴い、インバータの正面カバーに印字を追加しますのでお知らせします。本変更による製品の品質、性能、仕様への影響はありません。

記


1. 対象機種

FR-E800 シリーズ

2. 変更内容

対象機種において、インバータの正面カバーに印字を追加します。（下表赤枠部）

(変更例) 正面カバーの外観



3. 製品切替時期

2023年4月工場生産分より実施します。

* 生産状況により、2023年3月の途中から切り換わります。

4. 製品識別方法

本変更品は目視によって識別可能です。

発行 日付	2023年3月	件 名	汎用インバータFR-E800シリーズ 外観変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---------------------------------	--