

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
----	-----------------

## ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 さし込端子台(PM)仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用さし込端子台(PM)について、下記の通り、仕様変更いたしますのでお知らせします。

記




### 1. 対象機種

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用さし込端子台(PM)

- PM-1SV2, PM-1SV3, PM-1SV4, PM-1HV2, PM-1UV2, PM-1UV3
- PM(PLT)-1SV2, PM(PLT3T)-1SV3, PM(PLT6T)-1SV3, PM(PLT3T)-1HV2, PM(PLT6T)-1HV2
- PM(PLT3T)-1UV2, PM(PLT6T)-1UV2, PM(PLT3T)-1UV3, PM(PLT6T)-1UV3

### 2. 変更内容

さし込端子台(PM)のねじ部成型方法を変更(アウトサート → インサート)

対象部品	変更前	変更後
例) PM(PLT)-1SV2 遮断器取付ねじ部	アウトサート	インサート
		
	同一面	面が異なる

※仕様変更による取付性、強度への影響はありません。

### 3. 変更理由


生産性改善のため、ねじ部の成型方法を変更しました。

### 4. 変更時期

2017年10月生産分より

(ただし、在庫の関係上若干前後する場合がありますのでご了承願います。)

識別マーク: 各梱包箱にNマークにて、ご判断願います。



以上

扱	A	日付	2017年8月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器用 さし込端子台(PM)仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1285	三菱電機(株)福山製作所			