

三菱配電・制御機器

セールスとサービス

機 種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器
-----	-----------------

NF32-CVF、NV32-CVF 内部付属装置のお知らせ

新発売のWS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 NF32-CVF、NV32-CVF の内部付属装置について以下の通りお知らせいたします。


記

1.対象機種

WS-Vシリーズ ノーヒューズ遮断器: NF32-CVF
漏電遮断器: NV32-CVF、NV32-CVF CE・CCC品

2.内部付属仕様について

表1 内部付属取付可能数一覧表



- AL(警報スイッチ)
- AX(補助スイッチ)
- ➡ TBL(テストリード線)
- ⇔ TBT(テストボタン端子台)
- リード線の口出し方向

形名	NF		NV				
	NF32-CVF		NV32-CVF		NV32-CVF CE・CCC品		
極数	2極	3極	2極	3極	2極	3極	
AL・AX(標準)のスイッチ	A						
付属装置	AL	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
	AX	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)	(注1)
	AL+AX		(注1)		(注1)		(注1)
	TBL						
	TBT					(注2)	(注2)

注 (1)リード線横引出しが標準ですが、側面のくぼみを通して負荷側へも配線できます。

(2)SLT付のみです。

備考 (1)AL、AX、TBL、TBTはカセット付属装置ではありません。

(2)TBL、TBTはAL、AXの取付個数に関係なく取付できます。

(3)AL、AXの微小負荷用もご注文により製作します。

表2 AL、AXスイッチの定格

使用スイッチ	AC			DC		
	電圧 V	電流 A		電圧 V	電流 A	
		抵抗負荷	誘導負荷		抵抗負荷	誘導負荷
A (標準)	250	1	0.5	50	1	0.5
	125	3	1	30	2	1
AB (微小負荷)	125	0.1	-	30	0.1	-

以上

扱	A	日付	2018年6月	件名	NF32-CVF、NV32-CVF 内部付属装置のお知らせ
整理番号	山-1337	三菱電機(株)福山製作所			