

# 三菱配電・制御機器

## セールスとサービス

機種	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 他
----	-------------------

### ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 電気操作装置仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 電気操作装置 電動式(2)の仕様を以下の通り、変更いたしますのでお知らせします。

記

#### 1. 対象機種





W&WS シリーズ 400～800A フレーム 表面形, 裏面形, さし込形

対象機種	形名
ノーヒューズ遮断器	NF400-CW/SW/SEW/HEW/REW/UEW NF630-CW/SW/SEW/HEW/REW NF800-CEW/SEW/HEW/REW/UEW/SDW
漏電遮断器(CE・CCC 含む)	NV400-CW/SW/SEW/HEW/REW NV630-CW/SW/SEW/HEW NV800-SEW/HEW
MDU ブレーカ	NF400-SEWMB/HEWMB, NV400-SEWMB/HEWMB NF630-SEWMB/HEWMB, NV630-SEWMB/HEWMB NF800-SEWMB/HEWMB, NV800-SEWMB/HEWMB

※その他用途別遮断器(マグオンリ, ノーヒューズスイッチ(DSN)他)含む

#### 2. 変更内容

電気操作装置 電動式(2) 取付板の表面処理を、塗装(マンセル 5Y7/1)から亜鉛めっきに変更いたします。

変更前	変更後
 <p>(図1) 電気操作装置取付け状態 (実使用時)</p>	 <p>(図3) 電気操作装置取付け状態 (実使用時)</p>
 <p>(図2) 電気操作装置取りはずし状態 &lt;塗装(マンセル 5Y7/1)&gt;</p>	 <p>(図4) 電気操作装置取りはずし状態 &lt;亜鉛めっき&gt;</p>

#### 3. 変更理由

生産性改善のため。(仕様変更に伴う性能の変更はありません。)

#### 4. 変更時期

2021年4月生産分より変更いたします。(ただし、在庫の関係上前後することがありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2021年1月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器他 電気操作装置仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1471	三菱電機(株)福山製作所			