

# 三菱配電・制御機器

## セールスとサービス

機種	サーキットプロテクタ
----	------------


### サーキットプロテクタ裏面配線用端子の絶縁キャップ材料変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますサーキットプロテクタの裏面配線用端子 BT-CPA につきまして、下記の通り絶縁キャップの材料を変更しますので、お知らせいたします。

記

#### 1. 対象機種

サーキットプロテクタ (CP30-BA・CP30-HU) の裏面配線用端子 BT-CPA



絶縁キャップ

#### 2. 変更内容

裏面配線用端子 (BT-CPA) に使用しています絶縁キャップを、TSCA 規制 (米国有害化学物質規制法) 発令のため、規制物質 (※) を含まない材料に変更いたします。

(※) 規制物質

- a. デカブロモジフェニルエーテル : DecaBDE
- b. リン酸トリス(イソプロピルフェニル) : PIP (3:1)
- c. 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール : 2,4,6-TTBP
- d. ペンタクロロチオフェノール : PCTP
- e. ヘキサクロロブタジエン : HCBD

材料変更に伴う、製品機能の差異はありません。

#### 3. 切替時期

2021年12月生産分より変更いたします。

但し在庫の関係上、若干前後する事がありますので、ご了承願います。

以上

扱 整理番号	A 山-1506	日付	2021年9月 三菱電機(株)福山製作所	件名	サーキットプロテクタ裏面配線用端子の 絶縁キャップ材料変更のお知らせ
-----------	-------------	----	-------------------------	----	---------------------------------------