

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

改訂版

初版 2022 年 4 月

機 種

分電盤用漏電遮断器

分電盤用漏電遮断器 BV-CP1 高調波・サージ対応形への変更のお知らせ

ご愛用いただいております分電盤用漏電遮断器 BV-CP1 の仕様変更に関して、弊社管理番号山-1533(2022 年 4 月発行)にてご案内させていただいておりました内容につき、下記のとおり変更させていただきますので、お知らせいたします。

記

1. 対象機種

分電盤用漏電遮断器 BV-CP1 (BV-CP1NR、BV-CP1NT)

2. 変更内容

(1)対象機種を高調波・サージ対応形に変更いたします。

	高調波・サージ対応形
変更前	×
変更後	○

※BV-CP2 は従来より高調波・サージ対応形です。

※遮断器本体の外観に変更はありません。

(2)包装箱のラベルに<h>の識別記号を追加いたします。(本改訂版にて追記)

	変更前	変更後
パッキングケースラベル (包装箱)	(例)BV-CP1 NT 20A 30mA 	(例)BV-CP1 NT 20A 30mA  識別記号<h>追加

3. 変更理由

(1)遮断器内部の電子回路ユニットの変更に伴い、高調波・サージ対応形に変更いたします。

(2)変更前後を識別するため、包装箱のラベルに識別記号を追加いたします。(本改訂版にて追記)

4. 変更時期

2023 年 2 月生産分より変更いたします。(本改訂版にて変更)

(ただし、在庫の関係上、若干前後することがありますので、ご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2022 年 10 月	件名	分電盤用漏電遮断器 BV-CP1 高調波・サージ対応形への変更のお知らせ
整理番号	山-1533-A		三菱電機(株)福山製作所		