

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種 ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器

ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 韓国電気機器安全認証品 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいておりますノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 韓国電気機器安全認証品につきまして、以下の通り、仕様変更いたしますのでお知らせいたします。

記

1. 対象機種



シリーズ/仕様書番号	対象機種	極数
WS-V /LNS-2752	ノーヒューズ遮断器 F Style	NF32-SVF, NF63-CVF/SVF
		NF125-CVF/SVF
	漏電遮断器 F Style	NV32-SVF, NV63-CVF/SVF
	ノーヒューズ遮断器	NF32-SV, NF63-CV/SV
		NF125-CV, NF125-SV, NF250-CV
	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF50-SVFU
漏電保護付 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器	NF100-CVFU	
FA, FAU /LNS-2583	制御盤用遮断器	NF30-FA, NF50-FA
		NF30-FAU, NF50-FAU
		NV30-FA, NV50-FA
		NV30-FAU, NV50-FAU
FHU /LNS-2876	制御盤用遮断器	NF50-FHU
		NV50-FHU, NV100-FHU

2. 変更内容

韓国電気機器安全認証品の KC 認証マークに定格電圧・遮断容量を追加します。

注) KC 認証マークの表示位置・表示内容・表示方法 (名板・レーザー印字) は機種により異なります。

例) NV30-FAU 2P 5A 30mA

変更前	変更後
	

定格電圧・遮断容量を追加

3. 変更時期

2023年3月生産分より

FA, FAU シリーズは次回生産分より

(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2022年11月	件名	ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器 韓国電気機器安全認証品 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1561	三菱電機(株)福山製作所			