

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	UL 登録品 UL 489Listed ノーヒューズ遮断器
----	----------------------------------

## UL 489Listed ノーヒューズ遮断器仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489Listed ノーヒューズ遮断器の製品仕様につきまして、下記の通り変更いたしますことをお知らせします。

記

### 1. 対象機種

UL 489Listed ノーヒューズ遮断器  
NF125-SVU 2P/3P 15A, 20A  
NF125-HVU 3P 15A, 20A

### 2. 変更内容

JIS/IEC の定格使用電圧 500V 以上を抹消します。

機種・極数	変更前	変更後
代表例 NF125-HVU 3P 15A		

備考 1) QR コードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### 3. 変更理由

UL 規格への対応として、JIS/IEC の定格使用電圧(範囲)の見直しを行いました。

### 4. 変更時期

2024 年 2 月生産分より  
(ただし、生産再開の関係上前後することがありますのでご了承願います)

### 5. 備考

定格事項は以下の通りとなります。15A, 20A 以外は変更ありません。

		抹消前		抹消後	
形名		NF125-SVU	NF125-HVU	NF125-SVU	NF125-HVU
定格電流 In A 基準周囲温度 40°C		15, 20	15, 20	15, 20	15, 20
極数		2, 3	3	2, 3	3
定格短絡遮断容量 kA	UL 489 CSA C22.2 No. 5-02	定格電圧 AC V		480	
		AC	600Y/347V	480	600Y/347
kA	JIS C 8201-2-1 Ann. 1 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics)	定格絶縁電圧 Ui V		480	
		AC	600Y/347V	480	600Y/347
		AC	480V	30	50
		AC	240V	50	100
		AC	690V	8/4	10/5
		500V	18/9	25/13	
		380/400V/415V/440V	30/15	50/25	
		230V	50/25	100/50	
			50/25	100/50	

以上

扱	A	日付	2023 年 12 月	件名	UL 489Listed ノーヒューズ遮断器 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1602		三菱電機 (株) 福山製作所		