

# 三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

低圧気中遮断器

## 低圧気中遮断器用フィールドテスト装置 Y-2000 生産中止のお知らせ

ご愛用いただいております低圧気中遮断器用フィールドテスト装置 Y-2000 について生産中止とさせていただきますのでご連絡いたします。新形機種 Y-2005 への切替をお願いいたします。

### 1. 対象機種

三菱低圧気中遮断器 AE 形用フィールドテスト装置 Y-2000

### 2. 代替機種

生産中止機種	新形機種 (代替機種)																								
<p>Y-2000</p>  <p>仕様</p> <table border="1"> <tr><td>試験項目</td><td>LTD,STD,INST,GFR,PAL</td></tr> <tr><td>試験可能範囲</td><td>1%~2500%</td></tr> <tr><td>外形寸法(mm)</td><td>230(W)×120(H)×290(D)</td></tr> <tr><td>カウンタ</td><td>0.000~999.999s</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100-240V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>質量</td><td>5kg</td></tr> </table> <p>適用機種 AE-SW,AE-SH,AE-SS</p>	試験項目	LTD,STD,INST,GFR,PAL	試験可能範囲	1%~2500%	外形寸法(mm)	230(W)×120(H)×290(D)	カウンタ	0.000~999.999s	電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	質量	5kg	<p>Y-2005</p>  <p>キャリーバック付 (パネル面カバー、ケーブル収納有)</p> <p>収納時</p> <p>仕様</p> <table border="1"> <tr><td>試験項目</td><td>LTD,STD,INST,GFR,PAL</td></tr> <tr><td>試験可能範囲</td><td>1%~2500%</td></tr> <tr><td>外形寸法(mm)</td><td>220(W)×150(H)×340(D)</td></tr> <tr><td>カウンタ</td><td>0.000~999.999s</td></tr> <tr><td>電源電圧</td><td>AC100-240V 50/60Hz</td></tr> <tr><td>質量</td><td>4.5kg</td></tr> </table> <p>適用機種 AE-SW,AE-SH,AE-SS</p>	試験項目	LTD,STD,INST,GFR,PAL	試験可能範囲	1%~2500%	外形寸法(mm)	220(W)×150(H)×340(D)	カウンタ	0.000~999.999s	電源電圧	AC100-240V 50/60Hz	質量	4.5kg
試験項目	LTD,STD,INST,GFR,PAL																								
試験可能範囲	1%~2500%																								
外形寸法(mm)	230(W)×120(H)×290(D)																								
カウンタ	0.000~999.999s																								
電源電圧	AC100-240V 50/60Hz																								
質量	5kg																								
試験項目	LTD,STD,INST,GFR,PAL																								
試験可能範囲	1%~2500%																								
外形寸法(mm)	220(W)×150(H)×340(D)																								
カウンタ	0.000~999.999s																								
電源電圧	AC100-240V 50/60Hz																								
質量	4.5kg																								

\* ケーブル類は専用品となりますので互換性はありません。

### 3. 生産中止理由

電子部品の生産中止による。

### 4. 生産中止時期

2009年10月末日

扱	A	日付	2009年9月	件名	低圧気中遮断器用フィールドテスト装置 Y-2000 生産中止のお知らせ
整理番号	山-899		三菱電機(株)福山製作所		