

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

2010年3月発信<山-926>改訂版

機種	UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU
----	-----------------------------------

NF50-SMU 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU の製品仕様を下記の通り変更させていただきますので、ご連絡いたします。

記

1. 対象機種





UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU

2. 変更内容

端子カバー部分の色を変更します。

側面名板に記載の適合圧着端子形番に、“V1.25-5” および “V1.25-5NS” を追記します。

表示名板の書体を変更します。

変更前		変更後	
端子カバー部(電源・負荷側) 色:青色味がかった淡い灰色		端子カバー部(電源・負荷側) 色:黄色味がかった淡い灰色	
			
側面名板	表示名板	側面名板	表示名板
<p>JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R1.25-5,R2-5,R2-M5,V2-5,V2-M5 R5.5-5,V5.5-5,R8-5,R14-5,14-NK5 NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R1.25-5,R2-5,R2-5M,2-5M,R3.5-5S R3.5-5L,3.5-5S,3.5-5L,R5.5-5N R5.5-5S,R5.5-5,5.5-5N,5.5-5S R8-5S,R8-5,R14-5S,R14-5,22-5S</p> <p>WIRE SIZE:18-4AWG 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:18lb.-in.(2N·m) LN470N628-1 CRIMP TERMINALS</p>	<p>MITSUBISHI MODEL NF50-SMU IEC/GB/JIS Ue 400VAC 50 A UL/CSA 240VAC 3P 50/60Hz Cat.No. NF50-SMU 3 50</p>	<p>JAPAN SOLDERLESS TERMINAL MFG. Cat.#:R1.25-5, V1.25-5, V1.25-5NS, R2-5 2-M5, V2-5, V2-M5, R5.5-5, V5.5-5 R8-5, R14-5, 14-NK5 NICHIFU TERMINAL IND. Cat.#:R1.25-5, R2-5, R2-5M, 2-5M, R3.5-5S R3.5-5L, 3.5-5S, 3.5-5L, R5.5-5N R5.5-5S, R5.5-5, 5.5-5N, 5.5-5S R8-5S, R8-5, R14-5S, R14-5, 22-5S</p> <p>WIRE SIZE:18-4AWG 75°C CU ONLY TIGHTENING TORQUE:18lb.-in.(2N·m) LN470N628-2 CRIMP TERMINALS</p>	<p>MITSUBISHI MODEL NF50-SMU IEC/GB/JIS Ue 400VAC 50 A UL/CSA 240VAC 3P 50/60Hz Cat.No. NF50-SMU 3 50</p> <p>書体変更</p>
		追加	

扱	A	日付	2010年09月	件名	UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-926A		三菱電機(株)福山製作所		

3. 変更理由

端子カバー部の材料が入手困難になったため、材料変更により色が変わります。
ビニル絶縁付丸形端子サイズの拡大要求があり、適合圧着端子に追加します。
生産性改善のため、名板メーカーを変更することにより書体が変わります。

4. 変更時期

2010年12月生産分より変更いたします。
(ただし、在庫の関係上若干前後することがありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2010年09月	件名	UL489Listed ノーヒューズ遮断器 NF50-SMU 仕様変更のお知らせ
整理番号	山 - 926A		三菱電機(株)福山製作所		