

機種	UL 489 登録品 (WS シリーズ・SRU シリーズ) 漏電保護付ノーヒューズ遮断器
----	---

UL 489 登録品 (WS シリーズ・SRU シリーズ) 仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております UL 489 登録品 漏電保護付ノーヒューズ遮断器について、本体の名板表示を下記の通り変更いたしますのでお知らせします。

1.対象機種

UL 489 登録品 漏電保護付ノーヒューズ遮断器
NV50 -SWU, NV100 -SWU, NV225 -CWU, NV -SKW
NV50 -SRU, NV100 -SRU, NV100 -HRU

2.変更内容

本体名板表示変更・・・『Equipment Protection Only』表示を削除します。

機種	変更前	変更後
NV225 -CWU		
NV100 -HRU		

表示変更に伴う性能の変更はありません。

3.変更理由

漏電保護性能は UL 1053 規格に適合しておりますが、UL 1053 には『Equipment Protection Only』の表示規定がないため本体名板より表示を削除します。

4.変更時期

2011年4月生産分より
(ただし、在庫の関係上若干前後することがありますのでご了承願います)

以上

扱	A	日付	2011年2月	件名	UL 489 登録品 (WS シリーズ・SRU シリーズ) UL 489 登録品 (WS シリーズ・SRU シリーズ) 仕様変更のお知らせ
整理番号	山-959-A		三菱電機(株)福山製作所		