

S-N800AB 形 電磁接触器  
定格名板の表示変更に関するお知らせ

1. 対象製品



製品名	機種名	生産時期
交流操作形電磁接触器	S-N800AB	2020年10月1日～2022年4月12日
直流操作形電磁接触器	SD-N800AB	
機械ラッチ式電磁接触器	SL-N800AB、SLD-N800AB	

※可逆式電磁接触器を含みます。

2. 変更理由

定格名板に記載している CCC 認証の定格電流表示において、AC690V AC-3 級定格電流値を誤って表示していることが判明したため、表示を修正いたします。

3. 変更内容(代表機種)

製品表示位置	名板表示内容
 <p>誤表示箇所: L3-T3 極の定格名板</p> <p>※写真は S-N800AB 形電磁接触器の例</p>	 <p>誤: 690 420 ↓ 正: 690 <b>630</b></p>

4. 製品への影響について

本製品は AC690V AC-3 級定格電流 630A で使用可能である旨、中国認証機関より認証を取得しており、誤表示による製品の機能・性能に影響はなく、製品のご使用に際して問題はございません。また、CCC 認証に対する影響もございません。

5. 変更時期

2022年4月13日生産分より順次

以上

発行 日付	2022年 5月	件 名	S-N800AB 形 電磁接触器 定格名板の表示変更に関するお知らせ	三菱電機株式会社 名古屋製作所 可児工場 〒509-0249 岐阜県可児市姫ヶ丘 3-5 TEL (0574)61-1952
----------	-------------	--------	---------------------------------------	----------------------------------------------------------------------