

TH - N18形 サーマルリレー 仕様変更ニュース

形 名	<p>TH-N18形 サーマルリレー</p> <p>1. 変更対象には、形名末尾に「AR」「CX」「DM」等が付加される特殊仕様品も含まれます。 ただし、過負荷・欠相保護形サーマルリレー（形名末尾に「KP」が付加される製品）は変更対象外です。</p> <p>2. TH-N18形サーマルリレーが組み合わされた電磁開閉器も併せて仕様変更致します。</p> <p>MSO-(2×)N18形 電磁開閉器 MSOD-Q(R)19形 高感度電磁開閉器</p>				
変更箇所	定格名板				
変更内容	<p>TH-N18形サーマルリレーの定格名板を下記の通り変更します。</p> <table border="1" data-bbox="376 772 1423 1043"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 772 900 824">現行 (CAD 図)</th> <th data-bbox="900 772 1423 824">変更後 (CAD 図)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 824 900 1043">  </td> <td data-bbox="900 824 1423 1043">  </td> </tr> </tbody> </table> <p>規格マーク抹消 GB 規格番号抹消</p>	現行 (CAD 図)	変更後 (CAD 図)		
現行 (CAD 図)	変更後 (CAD 図)				
					
変更理由	<p>TH-N18形サーマルリレー単体の CCC 認証について、GB 規格の更新が認められず、認証期限が過ぎたため。 但し、TH-N18形サーマルリレーはコンタクトとの組合せ（電磁開閉器）専用品であり、電磁開閉器としては CCC 認証を継続しています。</p>				
識別方法	目 視				
従来との関係	<p>互換性あり 但し、TH-N18形サーマルリレー単体の CCC 認証期限が過ぎた事により、TH-N18形サーマルリレーを単体で中国へ輸出することはできません。 しかし、電磁開閉器”MSO-(2×)N18(SA)(CX)”および”MSOD-Q(R)19(CX)”の CCC 認証は有効であり、これらの製品形態では中国へ輸出することが可能です。</p>				
切替時期	即日実施				
備 考 添付資料	TH-N18形サーマルリレー単体の CCC 認証について、6ヶ月後を目処に再取得予定です。				