

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機 種 | 屋内用高圧交流負荷開閉器

エネセーバ『Gシリーズ』引外しコイルへの定格電圧表示のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
下記のとおり仕様変更をお知らせいたします。

記

1. 対象機種
TES-Gシリーズ全機種
2. 対象部品
引外しコイル
3. 仕様変更内容
エネセーバGシリーズの引外しコイルに定格電圧を表示します。






図 1. 変更対象部位 (TES-GB1)

表 1. 仕様変更内容

| | 変更前 | 変更後 |
|----|--|---|
| 外観 |  |  |

4. 変更理由
定格電圧表示による取扱い間違いの防止

5. 変更時期
2018年2月生産分より

以上

| | | | | | |
|------|---------|---------------|----------|----|---------------------------------|
| 扱 | A | 日付 | 2017年12月 | 件名 | エネセーバ『Gシリーズ』引外しコイルへの定格電圧表示のお知らせ |
| 整理番号 | KER-578 | 三菱電機(株) 機器事業部 | | | |