

## 電動操作形高圧交流負荷開閉器及びエネセーバの ギアモーターのリード線位置の変更のお知らせ

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。  
ご愛顧いただいております電動操作形屋内高圧交流負荷開閉器（以下、LBS という）及びエネセーバのギアモーターのリード線位置を変更させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 対象機種(負荷開閉器形名)

LBS : Gシリーズ電動操作形(SCL-GM□□□) ※電動操作形ヒューズ無は対象外  
エネセーバ : Gシリーズ全機種

#### 2. 対象部品

電動操作機構部のギアモーター

#### 3. 変更内容

電動操作機構部のギアモーターを入手性の良いものに変更いたします。  
変更に伴い、モーターのリード線の位置が従来品と異なりますが、性能に影響なく、ご使用に支障を与えるものではありません。

図 1. 外観及び変更箇所（写真は TES-GB1 形）




表 1. 変更箇所（拡大）

変更前	変更後

#### 4. 変更時期

2021年7月生産分より

以上

扱	A	日付	2021年2月	件名	電動操作形高圧交流負荷開閉器及びエネセーバのギアモーターのリード線位置の変更のお知らせ
整理番号	KER-598	三菱電機(株) 機器事業部			