

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種

計器用変成器

計器用変成器(計器用変圧器用ヒューズ)仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております計器用変圧器、操作用変圧器に搭載している一次側ヒューズの外観を下記のとおり変更いたしますので、お知らせします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。

記

1.対象機種

一次側ヒューズ付の計器用変圧器(VT)、接地形計器用変圧器(EVT)および操作用変圧器

(1)計器用変圧器

PE-15F、PE-50F
PD-50HF、PD-100HF
PD-15KFH、PD-25KFH、PD-50KFH、PD-100KFH、PD-200KFH
EP-0FH

(2)接地形計器用変圧器




EF-0FC、EF-0XFC、EF-03XFC

(3)操作用変圧器

EMT-K、EMT-BB

2.変更内容

一次側ヒューズの珪砂充填封止部分を下図のように変更いたします。

変更箇所	変更前	変更後
<p>代表例 (PD-50HF) 一次側ヒューズ変更箇所</p> 	<p>接着剤による封止</p> 	<p>半田による封止</p> 

3.変更理由

生産性向上のため、変更いたします。

4.変更時期

2018年11月生産分より、変更を予定しております。

(機種、定格により一部出荷がずれる場合がありますのでご了承ください。)

以上

扱	A	日付	2018年7月	件名	計器用変成器(計器用変圧器用ヒューズ)仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1339	三菱電機(株)福山製作所			