

三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	B/NET
----	-------

三菱 B/NET 伝送ターミナル, 伝送専用電源, アドレス拡張ユニット仕様変更のお知らせ


ご愛用いただいております、三菱 B/NET 伝送ターミナル, 伝送専用電源, アドレス拡張ユニットの仕様を下記のとおり変更いたしますのでお知らせいたします。

今後とも倍旧のご愛顧の程お願い申し上げます。

記



1.対象機種

製品名	形名	変更概要
アドレス拡張ユニット	B-EXP3A	(1)電源仕様に DC100V を追加します。
伝送専用電源	B-PS3A	(2)コーポレートロゴを変更します。
デジタル入力用伝送ターミナル	B-DX4A B-DX16A	(1)電源仕様に DC100V を追加します。 (2)コーポレートロゴを変更します。
デジタル出力用伝送ターミナル	B-DY4A B-DY16A	(3)入出力端子への棒端子使用を可能とします。 (4)取扱説明書の用紙サイズを変更します。
デジタル入出力用伝送ターミナル	B-DX4Y4A B-DX8Y8A	
アナログ入力用伝送ターミナル	B-AX4A	
パルス入力用伝送ターミナル	B-PX4A	



入出力信号端子
DC100V 追加
コーポレートロゴ変更

2. 変更内容

仕様	項目	変更前	変更後
(1)電源仕様	補助電源	AC100-240V ^{+10%} / _{-15%} 50-60Hz	AC100-240V ^{+10%} / _{-15%} 50-60Hz DC100V ^{+40%} / _{-25%}
(2)コーポレートロゴ統一	ロゴ	 三菱電機株式会社	 三菱電機株式会社
(3)取扱説明書サイズ変更(※)	取扱説明書	B3 サイズ 1 枚	A3 サイズ 2 枚
(4)入出力端子への棒端子使用	棒端子	使用不可能	使用可能

※B-AX4A および B-PX4A の取扱説明書は現行品も A3 サイズ 2 枚で構成されています。

3.変更理由

- (1) 電源仕様 : お客様からのご要望により、電源仕様に DC100V を追加しました。
- (2) コーポレートロゴ : コーポレートロゴ統一のため、製品に表示するロゴを変更しました。
- (3) 取扱説明書 : 汎用 B/NET シリーズ取扱説明書の用紙サイズを統一するため、A3 サイズに変更しました。
- (4) 棒端子の使用 : お客様からのご要望により、入出力信号端子の接続仕様に棒端子を追加しました。

4.変更時期

2015年6月以降の生産分より、順次変更します。
(ただし、在庫等の関係により出荷は前後する可能性がありますのでご了承願います。)

以上

扱	A	日付	2017年8月	件名	三菱 B/NET 伝送ターミナル, 伝送専用電源, アドレス拡張ユニット仕様変更のお知らせ
整理番号	山-1128-A	三菱電機(株)福山製作所			