







三菱配電・制御機器 セールスとサービス

機種	保護継電器
----	-------

MELPRO-Aシリーズ 動作表示器 外観変更のお知らせ

平素は弊社配電制御機器をご愛顧賜りありがとうございます。
MELPRO-Aシリーズの仕様変更により外観の変更がありますのでお知らせします。

- 対象機種
MELPRO-Aシリーズ全機種
- 変更内容
従来品と変更品では、動作表示器の見え方が異なります。下記のとおり変更品はリレー動作時、復帰時に動作表示器の円板部が傾斜しているように見えますが、性能に問題はありません。
- 変更理由
動作表示器メーカーの当該部品生産中止により変更いたします。

	従来品	変更品
正面		
動作 (オレンジ)	 <p>R相 T相 瞬時</p> <p>正面パネルに対して動作表示器はフラット</p>	 <p>R相 T相 瞬時</p> <p>表示器の円板部がリレー正面に対して約15°傾斜します。(暗部が奥)</p>
復帰 (灰色)	 <p>R相 T相 瞬時</p> <p>正面パネルに対して動作表示器はフラット</p>	 <p>磁石 R相 T相 瞬時</p> <p>表示器の円板部がリレー正面に対して約15°傾斜します。(暗部が奥) 表面に磁石が貼付しています。</p>

- 切替時期
MGR-A 1形以外 6月生産分から切替
MGR-A 1形 10月生産分から切替
尚、切替過渡期は従来品と変更品が混在することがございますが、ご容赦のほどお願いします。
- 新旧判別方法
変更品では、梱包箱貼付シールに●を印字します。(従来品は●なし)
尚、●の印字は混在が解消される2014年2月までとします。



(梱包箱貼付シール)

以上

発行日付 2013年6月	件名	MELPRO-Aシリーズ 動作表示器 外観変更のお知らせ	三菱電機株式会社 系統変電システム製作所
整理番号 系57-080			