

三菱電機サーボシステムコントローラ

セールスとサービス

No. 19-09

サーボシステムコントローラのPERIPHERAL I/F仕様変更のお知らせ

平素は、三菱電機サーボシステムコントローラに対し格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。三菱電機サーボシステムコントローラに実装しておりますPERIPHERAL I/Fについて、LEDの点灯仕様を変更させていただきます。

記

1. 対象機種

モーションコントローラ Q172DSCPU/Q173DSCPU及び派生機種

2. 変更理由

使用部品の入手性向上のため。

3. 変更内容

PERIPHERAL I/Fにて使用している部品を変更致します。また、それに伴い下記2点の変更・追加を行います。

(1) PERIPHERAL I/Fコネクタ上下に実装されているLEDの点灯仕様を変更致します。変更内容の詳細につきましては、下記表1をご参照願います。




表1. LED表示の変更内容

通信状態		変更前	変更後	備考
上側LED	100Mbpsにて通信時	点灯	点灯	上側LEDの表示に変更はありません。
	10Mbpsにて通信時	消灯	消灯	
下側LED	周辺機器とアクセスしている状態	点滅	点滅	周辺機器とアクセスしていない状態の表示が、点灯から消灯へ変更となります。
	周辺機器とアクセスしていない状態	点灯	消灯	

(2) クロスケーブルだけでなくストレートケーブルによるCPU直接接続も可能になりました。

なお、本仕様変更による上記以外の機能・性能への影響はございません。

4. 変更時期

2019年9月製造分より順次変更を実施致します。

なお、変更前後の製品が流通段階で混在する場合がありますので、ご了承頂きますようお願い致します。

発行 日付	2019年7月	件 名	サーボシステムコントローラの PERIPHERAL I/F仕様変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南5-1-14 TEL (052) 721-2111大代表
----------	---------	--------	---	--