

三菱配電用変圧器

セールスとサービス

BXN-11556-125A

H種乾式変圧器の配線用遮断器(オプション)変更のお知らせ

平素より 弊社配電用変圧器に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、このたび H 種乾式変圧器について、下記のとおり変更を実施しますので、何卒ご了承の程、
よろしくお願い申し上げます。

記

1. 変更内容

(1) 対象機種

配線用遮断器付 H 種乾式変圧器全機種

(2) 変更内容

① 配線用遮断器(オプション)の変更

配線用遮断器(オプション)を表 1 のとおり変更いたします。

表 1 配線用遮断器の変更

| 変更前 | 変更後 |
|-----------|-------------|
| WS Series | WS-V Series |

② 一部機種の外形寸法変更

配線用遮断器の変更に併せ、変更後の配線用遮断器の動作特性と、H 種乾式変圧器の励磁突入電流を照らし合わせた結果、電源投入時にトリップする可能性がある一部機種について、配線用遮断器の定格を見直します。これに伴う外形寸法の変更を表 2 に示します。なお、表 2 に記載以外の機種については外形寸法の変更はありません。また、変圧器の機能に変更はありません。

表 2 配線用遮断器付一部機種の外形寸法変更(ケース付のみ)

| 相数 | 容量 (kVA) | 周波数 (Hz) | 機種(配線用遮断器付) | | ダイヤル 温度計 | 変更前寸法(mm) | | | | | 総質量 (kg) | 変更後寸法 | | | | | 総質量 (kg) |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----|-----|------|-----|-------------|-------|-----|------|------|-----|-------------|
| | | | 電圧(V) | | | 外形寸法 | | | 据付寸法 | | | 外形寸法 | | | 据付寸法 | | |
| | | | 一次側 | 二次側 | | X | Y | Z | XS | YS | | X | Y | Z | XS | YS | |
| 1 | 30 | 50 | 400級 | 210-105 | 無 | 440 | 670 | 670 | 380 | 510 | 150 | 550 | 730 | 840 | 480 | 640 | 190 |
| | | 60 | | | | | | | | | 140 | | | | | | 180 |
| 3/2 | 50 | 50/60 | 200級 | 210-105x2 | | 530 | 590 | 655 | 470 | 430 | 260 | 740 | 650 | 890 | 650 | 560 | 320 |
| 1 | 30 | 50 | 400級 | 210-105 | | 付 | 440 | 670 | 870 | 380 | 510 | 155 | 550 | 730 | 1030 | 480 | 640 |
| | | 60 | | | 145 | | | | | | | 180 | | | | | |
| 3/2 | 50 | 50/60 | 200級 | 210-105x2 | 530 | | 590 | 855 | 470 | 430 | 265 | 740 | 650 | 1080 | 650 | 560 | 325 |

2. 適用時期

2012 年 2 月 1 日(水)受注分より

<以上>

| | | | | |
|----------|----------------|--------|---------------------------------------|---|
| 発行 日付 | 2011 年 12 月 | 件 名 | H 種乾式変圧器の 配線用遮断器(オプション) 変更のお知らせ | 三菱電機株式会社 名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 |
|----------|----------------|--------|---------------------------------------|---|