

三菱電機配電用変圧器 セールスとサービス

BXN-11556-170

スーパー高効率油入変圧器 EX- α シリーズ 油面温度計および計器用感温部取付座の位置変更のお知らせ

平素より、弊社配電用変圧器に対しまして格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。
首題の件、スーパー高効率油入変圧器 EX- α シリーズの以下に示します機種に関しまして、部
品統一を図るために、油面温度計および計器用感温部取付座の位置を変更させていただきます。
詳細を下記の通り連絡いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 対象製品

表 1 の仕様品及びオプション付属品(下記対象仕様品+オプション付属)

表 1 対象製品仕様

相	電圧仕様	形名	容量 [kVA]	周波数 [Hz]	定格電圧[V]	
					一次電圧	二次電圧
単相	6kV-210/105V	SF-1A	75, 100, 150, 200, 300, 500	50又は60	F6750-R6600-F6450-F6300-6150	210/105
三相	6kV-210V	RA-3A	75,100,150	50 又は 60	F6750-R6600-F6450-F6300-6150	210
	6kV-420V			50		420Y/242
	6kV-440V			60		440Y/254

(注 1)上記以外の異電圧、異結線等特殊品も同様に変更いたします。

2. 変更理由

標準仕様、および特殊仕様の変圧器フタ部品の統一を図るため。

3. 変更内容

1項の対象機種につきまして、表 2 のとおり変圧器フタ上に配置している油面温度計および計器用感温部取付座の位置を変更いたします。なお、外形図には当初より当該位置寸法の記載はありません。この変更に伴う、外形諸元、油量、総質量、ならびに諸特性に変更はありません。また、据付寸法、端子位置・寸法の取り合いの変更もなく、新旧で互換性があります。

表 2 油面温度計および計器用感温部取付座の位置変更

機種		変更前	変更後
相数	容量		
単相	75kVA		
	100kVA 150kVA		
	200kVA		
	300kVA 500kVA		
	75kVA 100kVA 150kVA		
三相 (※)	75kVA 100kVA 150kVA		

※三相は油面温度計位置のみの変更です。

4. 適用時期

2019年12月16日(月)受注分から、順次切り替えを実施します。

※対象製品出荷開始後、新旧品が混在する場合がありますが、何卒ご理解、ご了承のほど、よろしくお願いたします。

以上

発行 日付	2019年11月	件 名	スーパー高効率油入変圧器 EX-αシリーズ油面温度計および計器 用感温部取付座の位置変更のお知らせ	三菱電機株式会社名古屋製作所 〒461-8670 名古屋市中区矢田南5-1-14 Tel (052) 721-2111 大代表
----------	----------	--------	---	---