

## 三菱高圧真空コンビネーションユニット VZ-D 形 VMC の仕様コードの変更

三菱高圧真空コンビネーションユニット VZ-D 形 VMC の発注時の仕様コードを変更しますので下記の通り連絡致します。

### 1. 対象機種

VZ2-CE-D形, VZ2-CL-D形

### 2. 変更内容

仕様コード⑮桁のCT要否項目に、CT変流比を指示出来るようにしました。

#### 変更前

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
V	Z	2	C	□	D	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
形名		定格使用電流	据付方式	操作方式	シリーズ名	操作電圧	電力ヒューズのサイズ	動作回数計	溶断検出装置	電力ヒューズ	V-Tの個数	V-Tの定格	トリップ不能警報接点	位置スイッチ	CTの要否

#### ⑮CTの要否

コード No.	仕様
0	無し
1	有り

#### 変更後

①	②	③	④	⑤			⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	
V	Z	2	C	□			□	□	□	□	□	□	□	□	
形名		定格使用電流	据付方式	操作方式	シリーズ名	操作電圧	電力ヒューズのサイズ	動作回数計	溶断検出装置	電力ヒューズ	V-Tの個数	V-Tの定格	トリップ不能警報接点	位置スイッチ	CTの要否

#### ⑮CTの要否

コード No.	仕様	コード No.	仕様
0	無し	H	CD-40K 50/5A
A	CD-40K 5/5A	J	CD-40K 60/5A
B	CD-40K 10/5A	K	CD-40K 75/5A
C	CD-40K 15/5A	L	CD-40K 80/5A
D	CD-40K 20/5A	M	CD-40K 100/5A
E	CD-40K 25/5A	N	CD-40K 120/5A
F	CD-40K 30/5A	P	CD-40K 150/5A
G	CD-40K 40/5A	Q	CD-40K 200/5A

### 3. 運用開始時期

2009年6月より運用願います。

発行 日付	2009年6月	件名	三菱高圧真空コンビネーションユニット VZ-D 形 VMC の仕様コードの変更	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	---------	----	--	--