

機種	高圧真空コンタクト・コンビネーションユニット VZ-E 形
----	-------------------------------

## 高圧真空コンタクト・コンビネーションユニット VZ-E 形の制御ユニット変更

ご愛用頂いております高圧真空電磁接触器 VZ-E 形の制御ユニットが変わりますので、下記の通り連絡致します。

### 記

#### 1.対象形名

高圧真空コンタクト・コンビネーションユニット VZ-E シリーズ

#### 2.変更内容


補助接点回路・電力ヒューズ溶断検出接点回路に DC リレーを接続する場合の注意がなくなりました。  
(常時励磁式、ラッチ式共に)

DC リレーをそのまま接続できます。(高圧真空コンタクト・コンビネーションユニット VZ-E 形の制御ユニットにサージ吸収器を追加した為、DC リレーのコイルにサージ吸収器を接続する必要はありません)

#### 3.互換性

入力端子の変更なく従来品と完全互換性があります。また、操作も従来品と変わりません。

#### 4.結線図(引出形, 常励式の例)



5.適用時期 2010年9月から適用致します。(在庫の関係から適用時期が前後する可能性があります。)

発行日付	2010年 7月	件名	高圧真空コンタクト・コンビネーションユニット VZ-E 形の制御ユニット変更	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地
------	----------	----	--	--