

機種

三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット(VMC)

VZ-E 形 VMC 定格銘板表示の変更

ご愛用頂いております VZ-E 形 VMC の定格銘板表示が変わりますので、下記の通り連絡致します。

1. 対象機種
VZ-E 形 VMC 全て
2. 変更内容
適用規格番号(JEM 1167)の発行年(2007)を表示いたします。
3. 互換性
銘板への規格番号の発行年を表示のため、互換性があります。
4. 外観例及び適用開始時期
 - ① 外観例

MITSUBISHI 真空コンビネーションユニット		形式 VZ2-CE-E	
定格使用電圧	3.3/6.6 kV	定格使用電流	200 A
閉路容量・遮断容量	AC4	短絡遮断電流	40 kA
開閉耐久性	2-2	開閉頻度	600回/時
電力ヒューズサイズ	φ 60x200	開閉頻度	600回/時
操作用変圧器	— V	製造番号	0MH001
定格操作電圧	AC・DC 100/110 V	質量	46 kg
製造年月	2010-12	規格番号	JEM1167
三菱電機株式会社		VZ2CEE1200000	

変更前



MITSUBISHI 真空コンビネーションユニット		形式 VZ2-CE-E	
定格使用電圧	3.3/6.6 kV	定格使用電流	200 A
閉路容量・遮断容量	AC4	短絡遮断電流	40 kA
開閉耐久性	2-2	開閉頻度	600回/時
電力ヒューズサイズ	φ 60x200	開閉頻度	600回/時
操作用変圧器	— V	製造番号	1AH001
定格操作電圧	AC・DC 100/110 V	質量	46 kg
製造年月	2011-01	規格番号	JEM1167-2007
三菱電機株式会社		VZ2CEE1200000	

変更後

- ② 適用開始時期
2011-01 出荷分より

発行年月	2010-12	件名	VZ-E 形 VMC 定格銘板表示の変更	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地
------	---------	----	----------------------	--