

機 種	高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形
	更新用高圧真空遮断器 VF-8DBS/13DBS 形

高圧真空遮断器 VF-8D/13D/8DBS/13DBS 形 VCB 一次ジャンクション板厚変更について

ご愛用頂いております高圧真空遮断器 VF-8D/13D/8DBS/13DBS 形 VCB の一次ジャンクションの板厚を変更しますので下記の通りご連絡致します。

1. 対象機種

高圧真空遮断器 VF-8D/13D シリーズ(定格遮断電流 12.5kA の IEC 規格品を除く)
更新用高圧真空遮断器 VF-8DBS/13DBS シリーズ

2. 変更内容

VCB 本体の一次ジャンクション(接触子)の板厚を 4mm⇒3mm に変更しました。

3. 適用時期


2011 年 10 月より適用いたします。(在庫の関係で適用開始時期が前後する場合があります)

4. 互換性

下記の表に示します。

なお,従来品とは互換性があります。

	VF-8D (JEC/IEC 規格) VF-13D (JEC 規格) VF-8DBS/13DBS	VF-13D (IEC 規格)
発売時～2011 年 9 月	一次ジャンクション 4mm 品	
2011 年 10 月～	一次ジャンクション 3mm 品	一次ジャンクション 4mm 品



発行 日付	2011 年 9 月	件名	高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形 VCB の 一次ジャンクション板厚変更について	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地
----------	------------	----	--	--