

機種

高圧真空遮断器 VF-20D/25D(600A, 1200A)形
更新用高圧真空遮断器 VF-20DBS/25DBS 形

高圧真空遮断器 VF-20D/25D/20DBS/25DBS 形 VCB 一次ジャンクション板厚変更について

ご愛用頂いております高圧真空遮断器 VF-20D/25D/20DBS/25DBS 形 VCB の一次ジャンクションの板厚を変更しますので下記の通りご連絡致します。

1. 対象機種

高圧真空遮断器 VF-20D/25D シリーズ(シングル定格のみ)

更新用高圧真空遮断器 VF-20DBS/25DBS シリーズ(シングル定格のみ)

2. 変更内容


VCB 本体の一次ジャンクション(接触子)の板厚を 4mm⇒3mm に変更しました。

3. 適用時期

2012 年 10 月より適用いたします。(在庫の関係で適用開始時期が前後する場合があります)

4. 互換性

従来品とは互換性があります。



発行 日付	2012 年 8 月	件名	高圧真空遮断器 VF-20D/25D/20DBS/25DBS 形 VCB の一次ジャンクション板厚変更について	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地
----------	------------	----	--	--