

高圧真空電磁接触器 VZ-E 形の定格銘板変更

ご愛用頂いております高圧真空電磁接触器 VZ-E 形の定格銘板が変わりますので、下記の通り連絡いたします。

1. 対象機種

高圧真空電磁接触器 VZ-E シリーズ

2. 変更内容

IEC 用英字銘板の ELECTRICAL ENDURANCE (電氣的耐久性) 欄は、2-2 や 4-2 (JEM1167 の耐久性) の表示を行っておりましたが、IEC 規格では使用されない表現であるため回数表示の 25 万回に変更致します。

3. 耐久性

表示の変更のみで耐久性に変更はありません。

4. 外観例

変更前

MITSUBISHI ELECTRIC VACUUM COMBINATION UNIT TYPE		VZ2-CE-E	
RATED VOLTAGE	3.6 / 7.2 kV	RATED OPERATIONAL CURRENT	200 A
RATED SHORT-CIRCUIT BREAKING CURRENT	40 kA	ELECTRICAL ENDURANCE	2-2
RATED MAKING AND BREAKING CAPACITIES	AC4	RATED FREQUENCY	50/60 Hz
POWER FUSE SIZE	φ 50 × 260	VT	—
		V	SERIAL * * * * *
RATED CONTROL VOLTAGE	AC-DC100/110 V	MASS	37 kg
		DATE	2013-05
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		STANDARD IEC60470-2000	
MADE IN JAPAN			

表示変更

変更後

MITSUBISHI ELECTRIC VACUUM COMBINATION UNIT TYPE		VZ2-CE-E	
RATED VOLTAGE	3.6 / 7.2 kV	RATED OPERATIONAL CURRENT	200 A
RATED SHORT-CIRCUIT BREAKING CURRENT	40 kA	ELECTRICAL ENDURANCE	0.25 (AC) Mil. of times
RATED MAKING AND BREAKING CAPACITIES	AC4	RATED FREQUENCY	50/60 Hz
POWER FUSE SIZE	φ 50 × 260	VT	—
		V	SERIAL * * * * *
RATED CONTROL VOLTAGE	AC-DC100/110 V	MASS	37 kg
		DATE	2013-06
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		STANDARD IEC60470-2000	
MADE IN JAPAN			

5. 適用開始時期

2013 年 6 月 1 日以降の出荷品より適用いたします。

発行 日付	2013 年 5 月	件名	高圧真空電磁接触器 VZ-E 形の定格銘板変更	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地
----------	------------	----	-------------------------	--