

## 三菱高圧盤用機器引出ユニットの指詰め注意銘板貼付け位置変更のご案内



ご愛用いただいております三菱高圧盤用機器引出ユニット PTU, LAU, ZPU の指詰め注意銘板貼付け位置を変更いたしますので、下記の通りご連絡差し上げます。

### 1. 対象機種

三菱高圧盤用機器引出ユニット： PTU, LAU(LAU-P2 10kA-LA 用を除く), ZPU

### 2. 変更内容

指詰め注意銘板の貼付け位置を視認性改善のためインターロックレバー上面から前面に変更



### 3. 適用開始時期

2014年1月出荷分より適用いたします。(在庫の関係で適用開始時期が前後する場合があります)

発行 日付	2013年12月	件名	三菱高圧盤用機器引出ユニットの指詰め注意銘板貼付け位置変更のご案内	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	----------	----	-----------------------------------	--