

# 三菱受配電機器 セールスとサービス

機種

高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形  
高圧真空遮断器 VF-20D/25D (600A, 1200A) 形  
更新用高圧真空遮断器 VF-8DBS/13DBS 形,  
VF-20DAS/25DAS 形, VF-20DBS /25DBS 形

## 高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形, VF-20D/25D 形一次接触子の仕様変更について

ご愛用頂いております高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形, VF-20D/25D 形一次接触子の仕様を変更しますので下記の通りご連絡致します。

### 1. 対象機種

高圧真空遮断器 VF-8D/13D シリーズ

高圧真空遮断器 VF-20D/25D (600A, 1200A) シリーズ

更新用高圧真空遮断器 VF-8DBS/13DBS シリーズ

更新用高圧真空遮断器 VF-20DAS/25DAS シリーズ

更新用高圧真空遮断器 VF-20DBS/25DBS シリーズ

### 2. 変更理由

メッキ工程を見直すことで接触子の部分メッキ化を実現し、地球資源保全を図りました。

### 3. 変更内容

VCB 本体の一次接触子のメッキ箇所を全面メッキから部分メッキに変更。

※機種によって一次接触子の構造が異なります。




図 高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形一次接触子の仕様変更例

### 4. 互換性

従来品とは互換性があり、性能的には影響ありません。

### 5. 適用開始時期

2014 年 1 月生産分より適用いたします。(在庫の関係により適用時期が前後する場合があります。)

なお適用品は外箱の右上に黄色のシールで表示します。(適用後1ヵ月程度)

発行  
日付

2013 年 12 月

件  
名

高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形, VF-20D/25D 形  
一次接触子の仕様変更について

三菱電機(株)受配電システム製作所  
(担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075  
〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地