

# 三菱受配電機器 セールスとサービス

機種

高圧真空遮断器

## 三菱高圧真空遮断器 シャッター駆動レバーピン変更のお知らせ

ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器のシャッター駆動レバーピン(PW/MW 固定枠)を下記のとおり変更いたしますのでご連絡申し上げます。

### 1. 対象機種

#### (1)VF形 VCB

	機種
高圧真空遮断器	VF-8D/13D
	VF-20D/25D

#### (2)VPR形 VCB

	機種
高圧真空遮断器	3/6-VPR-20D/25D (630A/1250A)

### 2. 変更内容

上記対象機種のシャッター駆動レバーピン(PW/MW 固定枠)をソケットボルトに変更いたします。




図 シャッター駆動レバーピン(PW/MW 固定枠)の変更前後

### 3. 変更理由

他機種との部品共用化のため。

### 4. 変更後の性能

VCB の性能には影響ありません。  
また、変更前後において互換性もあります。

### 5. 適用開始時期

2017年7月より適用開始。

※ 在庫の関係より適用時期が多少前後する場合があります。

発行 日付	2017年5月	件名	三菱高圧真空遮断器 シャッター駆動レバーピン変更のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	---------	----	----------------------------------	--