

三菱受配電機器 セールスとサービス

機 種	高圧真空コンタクタ・ コンビネーションユニット
-----	----------------------------

三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット モールドフレーム変更のお知らせ

ご愛用頂いております三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニットのモールドフレームを変更いたしますのでご連絡申し上げます。


記

1. 対象機種

- (1) 高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット VZ-E 形 VMC
- (2) 更新用高圧真空コンビネーションユニット VZ-ECS 形 VMC

2. 変更理由・内容

上記対象機種のモールドフレーム材料を成形作業性改善のために変更いたします。
変更に伴いモールドフレームの色合いが変わります。



本体(写真は真空コンタクタ固定形)

図1 モールドフレームの変更前後

3. 変更後の性能

材料特性(機械的・電気的特性/耐性)は同等品であり、VMC の性能に影響ありません。
また、変更前後において互換性もあります。

4. 適用時期

2018年9月より適用いたします。
※在庫の関係より適用時期が多少前後する場合があります。

5. 適用品に対する表示

外箱の形名シールの右上に緑色のシールで表示します。(適用後1ヶ月程度)

以上

発行 日付	2018年8月	件名	高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット モールドフレーム変更のお知らせ	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
----------	---------	----	---	--