

三菱受配電機器 セールスとサービス

機種	三菱高圧/特別高圧真空遮断器及び 三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット
----	--

内部回路用圧着端子の絶縁被覆色に関するお知らせ

平素より三菱高圧/特別高圧真空遮断器及び三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニットに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、高圧/特別高圧真空遮断器及び真空コンタクタ/コンビネーションユニットの内部回路に使用している圧着端子の絶縁被覆色の混在対応を実施しますので、下記のとおりご連絡いたします。

1. 対象機種

高圧/特別高圧真空遮断器及び高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット

表1. 対象機種一覧

VF-8D/13D シリーズ (VF-8DA/13DA, VF-8DBS/13DBS, VV-8DVBB/13DVBB 含む)
VF-20D/25D シリーズ (VF-20DAS/25DAS, VF-20DBS/25DBS 含む)
VF-32D/40D シリーズ (VF-32DAS/40DAS, VF-32DBS/40DBS 含む)
3/6-VPR-D シリーズ
10-VPR-D シリーズ
20-VPR-D シリーズ
20-VPR-C シリーズ
VZ-E シリーズ (VZ-ECS 含む)

2. 変更理由・内容

圧着端子が長納期化かつ入手困難な状況となっており、調達性及び生産性の安定化のため絶縁被覆色の異なる2種類の圧着端子を採用させていただきます。また、部材の入手状況によっては同一機種内の内部回路(①内部結線、②位置スイッチ、③端子台※)で絶縁被覆色が混合となる可能性がありますので予めご了承をお願いいたします。(表2参照) なお、内部回路毎の絶縁被覆色は統一いたします。変更箇所の一例は次頁表3をご参照ください。

※③端子台はVZ-Eシリーズのみ

表2. 変更内容

	①内部結線	②位置スイッチ	③端子台
変更前	赤		
変更後	赤または透明		

3. 変更後の性能

本体性能に影響ありません。



4. 適用時期

2022年4月18日生産分より適用いたします。

※在庫、入手状況の関係により適用時期が多少前後する場合があります。

発行日付	2022年4月	件名	三菱高圧/特別高圧真空遮断器及び 高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット 「内部回路用圧着端子の絶縁被覆色に 関するお知らせ」	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町8番地
------	---------	----	---	--

表 3. 変更箇所

①内部結線	②位置スイッチ	③端子台
	 <div data-bbox="600 1005 940 1173" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>圧着端子 変更前: 赤 変更後: 赤または透明</p> </div>	