

三菱受配電機器 セールスとサービス

No. 94B

機種 VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS 形高圧真空遮断器

VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS 形 VCB のご発注の方法

ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器に VF-20A シリーズと取付互換性のある VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS 形 VCB を発売いたしました。なお、ご発注の方法は下記となっておりますのでぜひ更新のご検討をお願い申し上げます。

1. 対象機種

真空遮断器:VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS 形 VCB

基本仕様						特殊仕様									
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧								
V	F	<input type="checkbox"/>	C	M	D	A	<input type="checkbox"/>	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	O	<input type="checkbox"/>	
定格遮断電流				据付方式		閉路操作方式		スイッチ区分		定格電流		閉路操作電圧		電動ばね操作	
20kA (7.2kV-20kA, 3.6kV-25kA)				C CW級		M 電動ばね操作		D 汎用 G 低サージ		0 600A 1 1200A		1 AC・DC 100~125V 2 AC・DC 200/220V 7 DC24V 8 DC48V		1 は標準, 2, 7, 8 はご注文により製作	
25kA (7.2/3.6kV-20kA)												1 DC 100~125V 2 DC 200/220V 7 DC 24V 8 DC 48V		1 は標準, 2, 7, 8 はご注文により製作	
												0 ナシ 1 1C付 2 2C付		0 JEM1425 方式 A (取扱注意名板・投入ボタンカバー付)	
												0 標準(5a5b) S 微小電流用(標準 3a3b+微小 2a2b)			

仕様項目		□枠内の記号と説明	
基本仕様	①	定格遮断電流	20 汎用 VCB 20kA (7.2kV-20kA, 3.6kV-25kA) 低サージ VCB 20kA (7.2/3.6kV-20kA) 25 低サージ VCB 3.6kV-25kA
		据付方式	C CW級
		閉路操作方式	M 電動ばね操作
	②	スイッチ区分	D 汎用 G 低サージ
	③	定格電流	0 600A 1 1200A
	④	定格電流	0 600A 1 1200A
特殊仕様	⑤	閉路操作電圧	1 AC・DC 100~125V 2 AC・DC 200/220V 7 DC24V 8 DC48V 1 は標準, 2, 7, 8 はご注文により製作
	⑥	電動ばね操作	1 AC・DC 100~125V 2 AC・DC 200/220V 7 DC24V 8 DC48V 1 は標準, 2, 7, 8 はご注文により製作
	⑦	位置スイッチ	0 ナシ 1 1C付 2 2C付
	制御プラグ	0 JEM1425 方式 A (取扱注意名板・投入ボタンカバー付)	
⑧	補助スイッチ (注1)	0 標準(5a5b) S 微小電流用(標準 3a3b+微小 2a2b)	

(注1)既設の補助接点数に注意ください(VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS の接点数は 5a5b が最大です。)

標準付属品

- ・手動蓄勢ハンドル・挿入/引出ハンドル
- ・中継リード線 (旧機種互換用変換プラグ付・リード線長さ 1m)
- ・盤側リード線 1.5m (直接配線用)

3. 発売時期 2008 年 5 月 (標準納期 2 ヶ月)

発行 日付	2008 年 5 月	件名	VF-20DAS/20DAGS, VF-25DAGS 形 VCB の ご発注の方法	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町 8 番地
----------	------------	----	--	--