

固定枠床板形状の変更

ご愛用頂いております三菱特別高圧真空遮断器 20-VPR-16D/25D 形の固定枠の床板形状が変わりますので、下記の通りご連絡申し上げます。

1. 対象機種

特別高圧真空遮断器：20-VPR-16D 形(600A, 1200A), 20-VPR-25D 形(600A, 1200A, 2500A)

2. 変更内容

- (1) 600A, 1200A 用固定枠の床板先端部にあった遮断器車輪乗り上げ用の切欠きと段差構造を廃止しました。
- (2) 2500A 用固定枠の床板先端部にあった遮断器車輪乗り上げ用の傾斜構造を廃止しました。

形名	変更前	変更後
20-VPR-16D 20-VPR-25D (600A, 1200A)	<p>固定枠床板先端部構造</p> <p>床側面板 床板</p> <p>床板(厚さ3.2mm)の斜線部を切欠き</p>	<p>固定枠床板先端部構造</p> <p>床側面板 床板</p> <p>床板(厚さ3.2mm)の斜線部の切欠きをなくしました。</p>
20-VPR-25D (2500A)	<p>固定枠床板先端部構造</p> <p>床側面板 床板</p> <p>矢視 A-A: 床板先端の傾斜(長さ8mm)</p>	<p>固定枠床板先端部構造</p> <p>床側面板 床板</p> <p>床板の傾斜をなくしました。</p>

3. 実施時期

2009年4月1日出荷分より実施します。

発行 日付	2009年 3月	件名	三菱特別高圧真空遮断器 固定枠床板形状の変更	三菱電機(株)受配電システム製作所 (担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075 〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町 8 番地
----------	----------	----	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------