

# 三菱受配電機器 セールスとサービス

機 種 三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット

## VZ-E 形 VMC 補助スイッチに関するお知らせ

平素より三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニットに格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。さて、真空コンタクタ/コンビネーションユニットに使用している補助スイッチについて構造の変更を実施しますので、下記のとおりご連絡いたします。

2022 年 8 月に発行しておりました VZ-E 形 VMC 補助スイッチに関するお知らせの適用時期を見直しましたので、改めてお知らせいたします。





### 1. 対象機種

三菱高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット「VZ-E シリーズ/VZ-ECS シリーズ」

### 2. 変更理由/内容

金型更新に伴う部品構造変更により仕様を統一いたしました。

変更箇所/内容については、下記変更前後の表を参照願います。

変更前		変更後	
常時 励磁 式用 (2a2b)		仕様 統一 (4a4b) ※	
ラッチ 式用 (4a4b) ※			

※外部使用可能な接点数はいずれの仕様も 2a2b となります。

### 3. 変更後の性能

補助スイッチの構造/仕様変更に伴う VZ-E 本体性能への影響はありません。

### 4. 適用時期

変更前:2022 年 10 月生産分 ⇒ 変更後:2022 年 11 月生産分

※在庫、生産状況の関係により適用時期が多少前後する場合があります。

※出荷時期によっては、新旧が混在する場合があります。

### 5. 改訂理由

変更品の部材入手難に伴い、適用時期を見直しました。

発行日  
(改訂)

2022 年 8 月  
(2022 年 10 月)

件名

高圧真空コンタクタ/コンビネーションユニット  
「VZ-E 形 VMC 補助スイッチに関するお知らせ」

三菱電機(株)受配電システム製作所  
(担当)機器営業課 (TEL)0877-24-2075  
〒763-8516 香川県丸亀市蓬萊町 8 番地