

三菱シーケンサ テクニカルニュース

No. PLC-D-388 1/2

2000年6月

表 題 A1SD75P3-S3, AD75P3-S3の内部消費電流値の変更について

適用機種 A1SD75P3-S3, AD75P3-S3

三菱汎用シーケンサMELSEC-Aシリーズに格別の御愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、A1SD75P3-S3, AD75P3-S3の内部消費電流値を変更いたしましたのでご連絡いたします。

【変更内容】

ハードウェアバージョンが“ F ”以降のA1SD75P3-S3, AD75P3-S3を差動ドライバ接続した場合の内部消費電流値が下記のように変更になりました。

接続方法	ハードウェアバージョン	
	“ F ”以降	“ E ”以前
差動ドライバ	0.78A	0.7A
オープンコレクタ	0.7A	0.7A


【変更理由】

製品の内部回路に組み込まれている電子部品が、発売当初のものから多数変更されたため、消費電流値が変更となります。（電子部品の変更は、部品の生産中止等のために発生します。）

バージョンE以前のユニットと交換される場合、使用している電源ユニットの電源容量が不足しないことを確認してください。


【ハードウェアバージョンの判別方法】

ユニットバージョンシールによって判別することができます。


ユニットバージョンシール	<p>ユニットのソフトウェアバージョンとハードウェアバージョンを示すシール (例)</p>  <p>ソフトウェアバージョンが“ ”を示す ハードウェアバージョンが“ F ”を示す</p>
--------------	---

ユニットバージョンシールの貼付位置を次ページに示します。

A75P3-S3の場合



A1SD75P3-S3の場合



ユニットバージョンシール

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3(三菱電機ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 (秀和芝パークビル8館)	(03)3459-5662
長野支店	〒380-0901 長野市居町5 (勝山ビル)	(026)259-1264
北海道支店	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4丁目 (北海道ビル)	(011)212-3785
東北支店	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7 (三菱電機明治生命仙台ビル)	(022)216-4546
福島支店	〒963-8001 郡山市大町1-14-1 (協栄生命郡山ビル)	(024)923-5624
岡崎支店	〒331-0043 大宮市大成町4-298 (三菱電機大宮ビル)	(048)653-0256
新潟支店	〒950-0087 新潟市東大通2-4-10 (日本生命ビル)	(025)241-7227
東関東支店	〒277-0011 柏市東上町2-28 (第2水戸屋ビル)	(0471)62-3611
神奈川支店	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1 (ランドマークタワー)	(045)224-2623
北陸支店	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1 (金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支店	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12 (大名古屋ビル)	(052)565-3314
静岡支店	〒420-0837 静岡市日出町2-1 (田中第一ビル)	(054)251-2855
浜松支店	〒430-7719 浜松市板屋町111-2 (浜松アクタタワー)	(053)456-7115
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10 (矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
岐阜支店	〒500-8842 岐阜市金町4-30 (明治生命岐阜金町ビル)	(058)263-8787
三重支店	〒514-0032 津市中央2-4 (協栄生命三重支店ビル)	(059)229-1567
関西支店	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2 (近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
京滋支店	〒600-8216 京都市下西区西洞院通堀小路上ル東塚小路町608-9 (日本生命京都三番ビル)	(075)361-2191
兵庫支店	〒650-0035 神戸市中央区浪花町59 (神戸朝日ビル)	(078)392-8561
中国支店	〒730-0037 広島市中区中町7-32 (日本生命ビル)	(082)248-5445
四国支店	〒760-8654 高松市寿町1-1-8 (日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支店	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1 (天神ビル)	(092)721-2247

三菱電機FA機器TEL、FAX技術相談

MELSEC-A、QnAシリーズTEL技術相談	受付/9:00 ~19:00 月曜-木曜 9:00 ~17:00 金曜(土曜・日曜・祭日を除く) 名古屋製作所... (052)711-5111
Q専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜-金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)712-5915
GPPIV専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜-金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)711-0037
通信支援ソフトウェアツール 及びパソコン用ボードTEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜-金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)712-2370
GOT専用 TEL技術相談	受付/9:00 ~17:00 月曜-金曜(土曜・日曜・祭日は除く) 名古屋製作所... (052)712-2417
F A X 技術相談	受付/9:00 ~16:00 月曜-金曜(土曜・日曜・祭日を除く)但し、受信は常時 FAX技術相談センター... (052)719-6762

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ: <http://www.nagoya.melco.co.jp/>
Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。
FAXランドID登録(無料)が必要です。

⚠️安全に関するご注意

本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくため
ご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。