

テクニカルニュース
FAM-D-0036-B

[1 / 4]

F2-40BL バッテリ部品変更のお知らせ

■発行

2021年12月(2022年5月改訂B版)

■適用機種

F2-40BL

三菱電機マイクロシーケンサMELSEC-Fシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
このたび、MELSEC-Fシリーズのバッテリーの生産中止に伴い、使用するバッテリーを変更いたしますのでご連絡いたします。
なお、本変更において、バッテリーの寿命に変更はありません。

1 対象機種



品名	形名
バッテリー	F2-40BL

2 変更内容

バッテリー部品変更により、外観、リチウム含有量を変更いたします。

2.1 外観

外観を下記のとおり変更いたします。

項目	変更前	変更後
外観		
製品形名	ラベルに記載	銘板に記載
ロット番号	ラベルに記載	銘板に記載
		
素電池形名	ER6C	ER6V

注意事項

輸送規制に関する資料をお取寄せの際は、素電池形名をご確認のうえ、お取寄せいただきますようお願いいたします。

2.2 リチウム含有量

リチウム含有量を下記のとおり変更いたします。

変更前	変更後
0.60g	0.65g

3 変更理由

F2-40BLの供給安定性確保のため。

4 変更時期

2022年4月以降、順次切り替えます。

流通段階で変更前後の製品が混在する可能性があります、ご了承のほどお願いいたします。

5 注意事項

変更後のバッテリー(ER6V)は、一部寸法の違いにより、データ収集アナライザMELQICでは使用できませんので注意してください。

データ収集アナライザMELQICでバッテリーが必要な場合は、下記のテクニカルニュースを参照してください。

📖データ収集アナライザMELQIC 生産中止のお知らせ(FAM-D-0048)

FAM-D-0036-B

改訂履歴

副番	発行年月	改訂内容
A	2021年12月	初版
B	2022年5月	5章を追加しました。

商標

本文中における会社名, システム名, 製品名などは, 一般に各社の登録商標または商標です。

本文中で, 商標記号(™, ®)は明記していない場合があります。

三菱電機株式会社 〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3 (東京ビル)

お問い合わせは下記へどうぞ

Table with 3 columns: Branch Name, Address, Phone Number. Lists various regional offices like 本社機器営業部, 関東機器営業部, etc.

三菱電機 FA 検索 www.MitsubishiElectric.co.jp/fa

メンバー登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」
三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。

三菱電機FA機器電話

●電話技術相談窓口 受付時間※1 月曜～金曜 9:00～19:00、土曜・日曜・祝日 9:00～17:00

Table with 4 columns: 対象機種, 電話番号, 自動窓口案内, 選択番号. Lists various product lines like MELSEC iQ-R/Q/L, MELSOFT GX, etc.

お問い合わせの際には、今一度電話番号をお確かめの上、お掛け間違いのないようお願いいたします。
※1：春季・夏季・年末年始の休日を除く ※2：土曜・日曜・祝日を除く ※3：金曜は17:00まで
※4：受付時間9:00～17:00(土曜・日曜・祝日・当社休日を除く) ※5：月曜～金曜の9:00～17:00
※6：選択番号の入力は、自動窓口案内冒頭のお客様相談内容に関する代理店、商社への提供可否確認の回答後をお願いいたします。

安全に関するご注意 本テクニカルニュースに記載された製品を正しくお使いいただくためご使用前に必ず「マニュアル」をよくお読みください。